

防火填塞自主查核表

巡查時間____/____/____

項目	查核內容	檢查方式	合格與否	備註
1	是否已完成所有管線貫穿牆/樓板處的防火填塞	目視檢查現場貫穿處	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
2	防火填塞材料是否為 不燃材料 （防火泥、防火岩棉、防火紮帶、防火鋼圈、防火矽利康...等）	查材料型號/拍照確認	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
3	防火填塞是否密合無縫、無脫落、無空洞	目視+拍照存證	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
4	是否保有 產品認證 或 防火測試報告	查產品資料(出處)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	附檔編號：_____
5	是否保留 施工照片與記錄 （施工前後）	查看資料夾 / 雲端存檔	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	防火報告資料
6	是否針對近期裝修（如弱電、冷氣、消防）重新補填	核對裝修記錄	<input type="checkbox"/> 有補填 <input type="checkbox"/> 無需補填	
7	是否定期（每年）由專業人員巡查防火區劃完整性	查年度紀錄	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	巡查日期：_____
8	是否由 合法防火填塞廠商 施作（如具消防業務登記）	查施工廠商資料	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	廠商名稱：_____
9	是否針對 五大系統管道間、電梯機房、消防室 等處特別加強防火封堵	現場抽查關鍵空間	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
10	是否有建立「防火區劃異動記錄」表單供日後參考	查閱制度建立情況	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	



若防火填塞施作或消防安檢缺失改善上有任何需求，歡迎聯絡：
 DEJIN 德進工程有限公司 電話：(03)301-1688 或 加官方LINE@
 我們將盡速為您安排業務專員對接洽談！

